LA PUNT
Chamues-ch

Informationspflicht der Trinkwasserversorgung La Punt Chamues-ch

Die Qualitätssicherung Trinkwasser verlangt eine jährliche Publikation der Wasserqualität an unsere Konsumentinnen und Konsumenten. Die Gemeinde La Punt Chamues-ch ist in der glücklichen Lage, überall im Verteilnetz, einwandfreies Trinkwasser anzubieten. Trinkwasser entspricht heute einem ständig kontrollierten Lebensmittel, das uns das ganze Leben begleitet. In einer Trinkwasserversorgung können trotz einwandfreier Anlagen und regelmässigen Wartungs- und Unterhaltsarbeiten, Ereignisse auftreten, welche die Wasserqualität beeinträchtigen können. Wichtig sind daher Kontrollen der Anlagen, sowie bakteriologische und chemische Untersuchungen im Verteilnetz.

Probenahme:

Betriebs Nr.:	28195
Probenentnahme:	01.06.2026
Probenehmer:	Daniel Gianola, Brunnenmeister
Ort der Probenentnahme:	siehe unten

Protokoll. Nr.	Bezeichnung Ort	Wasser genutzt?	Wasser-temperatur
701616	Chamues-ch	ja	9.0º C
701617	La Punt / Alvra / Arvins	ja	9.0º C
701618	Quelle Segantini	nein	6.0º C
701619	Grundwasserpumpwerk	Ja	6.0º C

Befund:

Die Proben Protokoll Nr. 701616 - 701619 entsprachen am Tage der Probenahme den hygienisch-mikrobiologischen und chemischen Anforderungen an Trinkwasser.

Mikrobiologische Untersuchungsresultate:

Parameter	Chamues-ch	La Punt	Pumpwerk	Quelle Segantini
aerobe, mesophile Keime	einwandfrei	einwandfrei	einwandfrei	einwandfrei
Kolibakterien	einwandfrei	einwandfrei	einwandfrei	einwandfrei
Enterokokken	einwandfrei	einwandfrei	einwandfrei	einwandfrei

Administraziun cumünela | Via Cumünela 43 | 7522 La Punt Chamues-ch | +41 81 854 13 14 | kanzlei@lapunt.ch

Chemische Untersuchungsresultate

Untersuchung	Einheit	Chamues-ch	La Punt / Alvra / Arvins	Grundwasser-pumpwerk	Quelle Segantini (nicht genutzt)
Gesamthärte	°fH	29	26.5	13.4	51.3
Nitrat	mg/L	< 2	< 2	< 2	< 2
Resthärte	°fH	18.5	13.6	2.83	36.4
Säureverbrauch	°fH	10.5	12.8	10.5	14.9
Calcium	mg/L	80.2	68.2	41	133
Magnesium	mg/L	21.8	23	7.62	43.6

fH° = französische Härtegrade

Massnahmenverfügung:

Keine.

Wir bitten um Kenntnisnahme und stehen für weitere Fragen gerne zur Verfügung.

GEMEINDEWASSERVERSORGUNG
LA PUNT CHAMUES-CH

Der Brunnenmeister:

Daniel Gianola

La Punt Chamues-ch, Juli 2026